

# **DELGAZ**

**grid**

**DANIEL LUCACI**,  
Gavril Iulv Nr. 9, SC.B  
**CARANSEBES, județ, CARAS SEVERIN**

## **AVIZ FAVORABIL CU CONDITII 212453447 29.06.2020**

Către: **DANIEL LUCACI, GRAF LUMINITA NATASA, JAROS  
VERONICA IONICA**

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea „**OBTINERE AVIZ DE OPORTUNITATE SI INTOCMIRE PUZ-EXTINDERE ZONA LOCUINTE STR ZLAGNEI-PRELUNGIRE**”, CARANSEBES, Str. ZLAGNEI, Nr.FN, CF.40777, 40778, Loc. CARANSEBES, județ CARAS SEVERIN,

în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil, CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI-JOS:**

### **A. Condiții tehnice:**

- 1. Normele tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE/2018)**
- 2. Legea nr.123/2012 a energici și gazelor naturale publicată în M.O. în data de 16.07.2012, art. 190.**
- 3. Pentru realizarea obiectivelor mai sus menționate, La predarea de amplasament, care este OBLIGATORIE, se vor stabili la față locului cu beneficiarul și constructorul distanțele minime de protecție față de conductele de gaze naturale.**
- 4. Daca pentru realizarea lucrarilor mai sus menționate va fi necesara modificarea traseului (regimului de înaltime și sustinere) pentru conductele și branșamentele existente suprateran și subteran, lucrările de deviere retea se vor executa cu operatori economici autorizați ANRE, în baza unui aviz tehnic emis de DELGAZ Grid S.A., Centru Operațiuni Gaz Deva și a documentației tehnice avizate, pe cheltuiala beneficiarului.**
- 5. La execuția lucrărilor care fac obiectul documentației ce ne-ajă înaintat, constructorul este obligat să asigure distanțele minime**

**Delgaz Grid SA**

**Departament**  
Bd. Pandurilor 42, et. 4  
540554 Târgu Mureş  
[www.delgaz.ro](http://www.delgaz.ro)

**Departament Acces la Retea**  
[www.delgaz-grid.ro](http://www.delgaz-grid.ro)

**Președintele Consiliului de Administrație**  
Manfred Paasch

**Directori Generali**  
Ferenc Csulák (Director General)  
Carmen Teona Olean (Adj.)  
Petre Radu (Adj.)

**Sediul Central: Târgu Mureş**  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

**Banca BRD Târgu Mureş**  
IBAN: RO11BRDE2705V275404127  
Capital Social Subscris și Vârsat:  
773.257.777,5 RON

**între rețelele de gaze naturale și alte instalații, construcții sau obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru proiectarea, execuțarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobată cu Ordin președinte ANRE nr. 5/2009 și publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 255 bis /16.04.2009.**

**B. Condiții generale:**

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid - Centru Operațiuni Retea Gaz Deva. Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între: 0,5 - 1,00m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut surgeri de gaz, se va anunță imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid, la telefon: 0800-800.928 și 0265-200.928, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trisor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatație.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul executării avizate de către Delgaz Grid, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid – Centru Operațiuni Retea Gaz Deva, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza în mod

**obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trisor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de receptia la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid, Centru Operatiuni Retea Gaz Deva asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 29.06.2021 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia). Prolungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

**În cazul nerrespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.**

Cu respect,

Mihai Cioponea  
Coordonator Acces Gaz Deva

  


Murariu Casian  
Manager Racordare

