

NrR3559 /CPRA 788 / 18 / XI /2021

De la : AQUACARAS S.A

Catre :MUNICIPIUL RESITA reprezentat prin Popa Ioan in calitate de Primar

Domiciliul : Jud. Caras Severin ,oras Resita ,str. 1 Decembrie 1918 nr. 1A

Referitor la : AVIZ PUZ MODIFICATOR LA PUZ APROBAT PRIN HCL 141/2017, INSTITUTII PUBLICE, INSTITUTII MEDICALE –SPITAL

Stimate Domn,

Referitor la cererea d-voastra nr. R3559/09/11/2021 prin care ne solicitati avizul pentru investitia **PUZ MODIFICATOR LA PUZ APROBAT PRIN HCL 141/2017 ,INSTITUTII PUBLICE,INSTITUTII MEDICALE—SPITAL , situata in Resita, str. Zona Triaj, va comunicam:**

AVIZUL DE PRINCIPIU FAVORABIL

Conditionat de urmatoarele masuri menite sa protejeze retelele de apa rece si canalizare, aflate in exploatarea AQUACARAS S.A.

- Se va solicita in scris asistenta tehnica din partea AQUACARAS S.A., Sucursala Resita, reprezentata prin:
- Ing. Lolea Dan —Sector Retele apa, tel. 0722333750
- Ing. Croitoru Nicolae Sector Retele canalizare, tel, 0722333746, cu minim 20 de zile inainte de inceperea lucrarilor, pentru marcarea traseului retelelor si pentru a se lua masurile de protejare a acestora. Pe durata mentinerii in exploatare a retelelor, aveti obligatia de a nu le deteriora. Avarierea retelelor din cauza proprietarului terenului va atrage dupa sine suportarea integrala de catre acesta a contavalorii pagubelor rezultate cit si pe cea a lucrarilor de restabilire a functionalitatii lor.
- **NU** se pot executa constructii de niciun fel, peste retele fara avizul proprietarului UAT Resita. Condițiile de amplasare a diverselor elemente de constructii, fata de retele sint prevazute in SR 8591/1997 si P7/2000.
- In cazul aparitiei unor avarii aveti obligatia sa facilitati accesul angajatilor societatii pentru remedierea acestora.
- Devierea retelelor de apa rece sau canalizare se poate face doar cu suportarea integral a costurilor lucrarilor de catre proprietarul terenului.
- Avind in vedere ca prin PUZ-ul Modificator se definitiveaza functiile si conditiile de construire precum si echiparea edilitara a obiectivului si a zonei adiacente ,AQUACARAS S.A ESTE DE ACORD SI SOLICITA respectarea prevederilor proiectului tehnic de specialitate APA—CANAL,numarul 991/2021, elaborat de firma BIA ADINA BOICAI , dupa cum urmeaza :
- **ALIMENTAREA CU APA.**
- Prin proiect este reglementata reseaua de alimentare cu apa ,este stabilit numarul hidrantilor exteriori si amplasamentul acestora ,caminele de apometru si clapetele de sens, statia de tratare si ridicare presiune ,precum si un rezervor propriu de 300 mc.si un put forat ca sursa proprie de rezerva
- **CANALIZAREA MENAJERA.**
- Este reglementata reseaua de canalizare ,care are in compunere statie de preepurare, statie de pompare ,bazin de reactie si neutralizare,iar la capat este prevazut un separator de grasimi si namoluri
- **CANALIZAREA PLUVIALA.**
- Proiectul reglementeaza si reseaua de canalizare pluviala care este prevazuta cu guri de varsare si separatoare de uleiuri .

Obiectivul nu constituie sursa de poluare a mediului,daca se vor asigura conditiile de echipare edilitara corespunzatoare .

Se vor respecta prevederile Legii nr. 241/2006 care reglementeaza acivitatea din domeniul serviciului comunitar de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala.

320026 REȘIȚA P-ța Republicii nr. 7
jud. Caraș-Severin / ROMÂNIA
Telefon: 0040-255-212458
Fax: 0040-255-214421
E-mail: office@aquacaras.ro
Website: www.aquacaras.ro



Nr. înregistrare: J11/831/2004
Cod fiscal: RO 16868757
Cont BCR: RO89RNCB0100022409840001
Cont RF: RO03RZBR0000060006341714
Cont Trez: RO24TREZ1815069XXX001453
Capital subscris și vărsat : 7.156.749 Lei

Prezentul aviz este valabil un an de zile de la data eliberării lui.

În speranța unei bune colaborări, vă asigurăm de toată considerația noastră.

Cu stima,

Director general
Filipescu Gheorghe



Compartiment Patrimoniu, Registratura, Arhiva
Crista Cristian Julian

Intocmit : Surugiu Mihai

Sef serviciu Juridic
Petrisor Gabriela