

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „SEmenic”
AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN



NESECRET
Exemplar 1/2
Nr. 2.130.250
Reșița, 26.11.2021

Către,

*Municipiul Reșița
Domnului primar POPA Ioan*

La adresa dumneavoastră înregistrată la numărul 2.130.250 din 10.11.2020, prin care ne solicitați acordul pentru „**PLAN URBANISTIC ZONAL-MODIFICATOR LA PUZ APROBAR PRIN HCL 141/2017, INSTITUȚII PUBLICE, INSTITUȚII MEDICALE-SPITAL**”, amplasament județului Caraș-Severin, municipiul Reșița, vă comunicăm că instituția noastră emite un aviz pentru documentații PUZ asupra regulilor de bază privind modul de ocupare a terenurilor, protecția împotriva incendiilor și a măsurilor necesare în caz de calamități, în baza Anexei I din Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism” și a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic zonal-indicativ GM-010-2000”.

Referitor la propunerea urbanistică din documentația depusă vă comunicăm **nu avem obiecționi în această etapă**, dar vor trebui respectate distanțele de siguranță la foc față de vecinătăți și cele necesare intervenției precizate de:

- art. 24 lit. a) din H.G.R. nr. 525/96 pentru aprobarea *Regulamentului general de urbanism* coroborat cu art. 2.2.2 din *Normativ de siguranță la foc a construcțiilor*, Indicativ P118/99 privind distanțele minime obligatorii dintre construcții/parcele;
- art. 24 lit. b) coroborat cu art. 25 și anexa nr.4 referitor la distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu din H.G.R. nr. 525/96 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.
- accesul autospecialelor de intervenție la numărul de fațade prevăzut în reglementările tehnice de proiectare- *Normativul de siguranță la foc a construcțiilor*, Indicativ P118-99
- de asemenea trebuie să se tină cont de sistemul de alimentare cu apă pe care sunt amplasați hidranții de incendiu exteriori, necesari pentru stingerea incendiilor.

Menționăm că pentru realizarea construcțiilor și amenajărilor de pe amplasamentul propus de dumneavoastră, **deoarece pentru unele construcții este posibil să se îndeplinească condițiile prevăzute de H.G.R. nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, în etapa de certificat de urbanism, după caz, în vederea emiterii autorizației de construire, trebuie verificat dacă este necesară avizarea/autorizarea de securitate la incendiu.**

Prezenta adresa nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu.

(D) INSPECTOR SEF



NESECRET