

Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

TRANSELECTRICA S.A.
S.T. TIMIȘOARA

Nr. 4602
Ziua 16 Luna 05 Anul 2016

Sucursala de Transport Timișoara

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Piața Romanilor nr 11, cod poștal 300100 Timișoara
România, Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J35/906/2000, Cod unic
de înregistrare 13408690, Telefon +40256 294 550, Fax +40256 219 963
www.transelectrica.ro

Către: Primaria Orasului BAILE HERCULANE
Jud. Caras-Severin
Fax: 0255-560.321
CC:
Nr Pag: 1
Subiect: Actualizare PUG si RLU Baile Herculane

De la: Transelectrica – ST Timisoara
Tel:
Fax: 0256 219 963
E-mail:
Data:

Spre stiinta: SC MEDA RESEARCH SRL – fax 0248-223.317
SC ABRAXAS SRL – fax 0255-220.010

Către Primaria BAILE HERCULANE, Jud. Caras-Severin

Ca urmare a adresei dumneavoastra nr. 8463/21.04.2016, inregistrata la ST Timisoara cu nr. 4209/5.05.2016, referitoare la documentatia „Actualizare Plan Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism” pentru orasul Baile Herculane, jud. Caras-Severin, va comunicam **acordul nostru favorabil** privitor la documentatia analizata si va precizam urmatoarele:

In zona orasul Baile Herculane se afla linia electrica aeriana (LEA) 220 kV Portile de Fier – Resita, al carei traseu este figurat pe planul dvs. 1911-rev 1 planșa A01 – Plan de incadrare in teritoriu, si totodata o noua LEA 400 kV Portile de Fier – Resita care se afla in faza de proiectare.


Traseul ambelor linii va este trimis, in coordonate Stereo 70 si format CAD, pe adresele de e-mail: primbh@yahoo.com, medaresearch@yahoo.com si proiectare@abraxas.ro.

Conform Legii 123/2012, Art. 12, C.N.T.E.E. “Transelectrica” SA, beneficiază de servitutea legală de trecere în zona de siguranță a liniilor electrice aeriene cu ocazia retehnologizării, reparației, reviziei sau a intervențiilor accidentale, pe toată durata de existență a LEA.

În zona de siguranță a LEA 220/400 kV Portile de Fier – Resita (27,5 m/37,5 m stânga-dreapta față de axul liniei), este obligatorie solicitarea avizului de amplasament din partea CNTEE „Transelectrica” SA – Sucursala de Transport Timisoara pentru realizarea oricarei constructii, lucrari, amenajare de drumuri sau dotari edilitar-urbanistice, pentru orice fel de obiective. De asemenea, pentru activitatile economice care au un caracter poluant si/sau pentru activitatile sportiv-recreative care se pot dezvolta in zona LEA 220/400 kV, se va solicita avizul de amplasament al CNTEE „Transelectrica” SA – Sucursala de Transport Timisoara.

În conformitate cu Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, art. 15 și Normativul NTE 003/04/00 - „Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V”, aprobat prin Ordinul 32/17.11.2004 al Președintelui ANRE, art. 137, zona de siguranță în care activitățile economice și de construire sunt restricționate și condiționate este stabilită și este constituită, în plan orizontal, de un culoar terestru longitudinal cu dimensiunea de 55/75 m (27,5/37,5 m stânga-dreapta față de axul liniei), pentru LEA cu tensiuni de 220/400 kV, precum și de spațiul aerian de deasupra acestui culoar.

Cu deosebită considerație,
Director S.T. Timișoara
Ing. Luca Nicolae IACOBICI



Șef Serviciu Tehnic,
Ing. Florinel STURZA

Intocmit,
Ing. Horia POENARU